



Taina Wilhelms  
8.3.2022

Energiavirasto  
[kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)

Viite: Diaarinumero 216/040500/2022

## **Energiateollisuus ry:n lausunto Energiaviraston kuulemiseen tehoreservin käytösäännöistä**

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme Energiaviraston kuulemiseen Fingrid Oyj:n Energiavirastolle vahvistettavaksi toimittamista tehoreservin käytösäännöistä ja toteamme lausuntonamme seuraavaa.

### *Käytösäännöt yleisesti*

Energiateollisuus katsoo, että ehdotetut muutokset tehoreservin käytösääntöihin vastaavat pitkälti uutta lainsäädäntöä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2019/943 sähkön sisämarkkinoista sekä Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta 1239/2021) ja ovat siten perusteltavissa.

### *Johdanto ja yleiset säännöt*

Uusista tehoreservin käytösäännöistä käy selkeästi ilmi, että niitä sovelletaan jatkossa voimalaitosten lisäksi sähkövarastoihin, sähkönkulutuksen joustoon kykeneviin kohteisiin sekä aggregoituihin kohteisiin (kappaleet 1 ja 2.1). Myös esimerkiksi asetuksen edellytys strategisten reservien osalta siitä, että resursseja saa aktivoida ainoastaan, jos tasehallintaresurssit käytetään todennäköisesti loppuun, käy selkeästi ilmi kappaleesta 3.1.

### *Käyttöaika*

Käyttöajasta (kappale 2.3) on ehdotettu, että tehoreserviyksiköllä tulee olla valmius vähintään kuuden tunnin yhtämittaiseen aktivointiin ja kahden peräkkäisen aktivoinnin väli (Lepoaika) voi olla enintään kolme tuntia. Energiateollisuus ry katsoo, että tämä sääntö on perusteltavissa, sillä tehoreservin tarve mahdollisessa käyttötilanteessa on useampi tunti. Kyseenalaistamme kuitenkin, mahdollistaako tehoreservilain 1239/2021 8 § tämän säännön, sillä laissa ei nähdäksemme ole säädetty asiasta. Nähdäksemme kirjauksen tulisi olla myös Energiaviraston hankintaperusteissa mukana. Meille on siis epäselvää, onko kyseinen sääntö mahdollinen, kun Energiaviraston tulee hankintapäätöstä tehdessään huomioida hankintaperusteet ja tehoreservilain 8 § ja 6 § mukaiset kokonaisedot.

Lisätiedot:

Taina Wilhelms ([taina.wilhelms@energia.fi](mailto:taina.wilhelms@energia.fi), 040 5487 145)