



Taina Wilhelms
17.1.2022

Fingrid Oyj
reservit@fingrid.fi

Energiateollisuus ry:n lausunto Fingridin kuulemiseen tehoreservin käytösäännöistä

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme Fingridin ehdotukseen tehoreservin käytösäännöistä seuraavalle tehoreservikaudelle, joka alkaa vuonna 2022 ja toteamme lausuntonamme seuraavaa.

Käytösäännöt yleisesti

Energiateollisuus katsoo, että ehdotetut muutokset tehoreservin käytösääntöihin vastaavat pitkälti uutta lainsäädäntöä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2019/943 sähkön sisämarkkinoista sekä Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta 1239/2021) ja ovat siten perusteltavissa.

Johdanto ja yleiset säännöt

Uusista tehoreservin käytösäännöistä käy selkeästi ilmi, että niitä sovelletaan jatkossa voimalaitosten lisäksi sähkövarastoihin, sähkökulutuksen joustoon kykeneviin kohteisiin sekä aggregoituihin kohteisiin (kappaleet 1 ja 2.1). Myös esimerkiksi asetuksen edellytys strategisten reservien osalta siitä, että resursseja saa aktivoida ainoastaan, jos tasehallintaresurssit käytetään todennäköisesti loppuun, käy selkeästi ilmi kappaleesta 3.1.

Käyttöaika

Käyttöajasta (kappale 2.3) on ehdotettu, että tehoreserviyksiköllä tulee olla valmius vähintään kuuden tunnin yhtämittaiseen aktivointiin ja kahden peräkkäisen aktivoinnin väli (Lepoaika) voi olla enintään kolme tuntia. Energiateollisuus ry katsoo, että tämä sääntö on perusteltavissa, sillä tehoreservin tarve mahdollisessa käyttötilanteessa on useampi tunti. Kyseenalaistamme kuitenkin, mahdollistaako tehoreservilain 1239/2021 8 § tämän säännön, sillä laissa ei nähdäksemme ole säädetty asiasta. Nähdäksemme kirjauksen tulisi olla myös Energiaviraston hankintaperusteissa mukana. Energiaviraston tulee hankintapäätöstä tehdessään huomioida hankintaperusteet ja tehoreservilain 8 § ja 6 § mukaiset kokonaisedot ja sikäli siis pohdimme, onko kyseinen sääntö mahdollinen.

Tasepoikkeaman hinta

Tasepoikkeaman hinnasta on kirjattu käytösääntöjen kappaleeseen 5 seuraavasti: "Tunneilla, jolloin tehoreservi on aktivoitu ja kaikki tasehallintaresurssit on käytetty loppuun, tasepoikkeamat tulee selvittää käyttäen vähintään toimittamatta jääneen sähkön arvoa (VoLL) tai arvoa, joka on yksi euro päivänsisäisen markkinan teknistä hintarajaa korkeampi, riippuen kumpi näistä on korkeampi." Tässä kohtaa olisi mielestämme syytä täsmentää, mitä tasepoikkeamia tämä hinta (9999 +1 €/MWh) koskisi. Sovellettaisiinko tehoreservilaitosten tasepoikkeamille eri hintaa kuin muiden tasevastaavien tasepoikkeamille, vai onko tässä jo ennakoitu nykyisen 5000 €/MWh maksimihinnan

nousua tai poistumista. Ehdotamme tähän kohtaan lisämäärittelyä "ellei tasesähkölle sovellettava kattohinta ole tätä alhaisempi, jolloin käytetään tätä kattohintaa."

Muuta

Pidämme hyvänä, että kappale "voimalaitosyksikön käyttö tuottajan omaan tarpeeseen" on poistettu. Lähtökohtaisesti tehoreservin tulee olla markkinoiden ulkopuolella vähintään sopimuskauden keston ajan ja kyseinen kappale oli ristiriidassa tämän kanssa.

Lisätiedot:

Taina Wilhelms (taina.wilhelms@energia.fi, 040 5487 145)